

Planta Baixa - Projeto SPDA
esc 1:150

ESTE PROJETO, FOI ELABORADO UTILIZANDO VIA VERSÃO ORIGINAL DO SISTEMA PROFISSIONAL PARA CÁLCULOS, DESENHOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - AutoSPDA - Versão 2.0 - Licenciado a: dms ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 18.531.078/0001-46

LEGENDAS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Terminal Aéreo Aço Galvanizado h=300mm x 3/8"
	Captor Tipo Franklin h= 3m - Existente
	Captor Tipo Franklin h= 3m - a Implantar
	Terminal Aéreo Aço Galvanizado h=300mm x 3/8" - (Vista Perfil)
	Caixa de Medição Existente
	Caixa de Medição a Instalar
	Haste de aterramento copperweld 5/8"x3,00m
	Cabo de Cobre Nu # 35 mm²
	Cabo equalizador de cobre nu (diâmetro 50mm²) A ser instalado
	Cabo Aterramento de cobre nu (diâmetro 50mm²) A ser mantido
	Indicação de descida dos cabos.
	Indicação de subida dos cabos.
DNN	Descida não natural com barra chata de aço galvanizado # 70mm
NP	Nível de proteção
	Caixa de Equalização

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NORMAS E DOC. DE REFERÊNCIA	
REF.	TÍTULO
NBR 5410/2004	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
NBR 5419/2015	PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PARTES 01, 02, 03 e 04
	Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 17 de Março de 2015.

Projeto aprovado conforme certificado de aprovação nº: 2846 em 09/11/2015

REVISÃO	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	TE	ELAB.	VERIF.	APROV.
00	16/11/2015	Projeto para execução.	D	Fernanda	LLW	RMF

TE TIPO DE EMISSÃO: A-PRELIMINAR B-P/ APROVAÇÃO C-CONHECIMENTO D-P/ CONSTRUÇÃO E-COTAÇÃO H-P/ DETALHAMENTO K-APROVADO P-CANCELADO Q-EMISSÃO FINAL R-OUTROS S-P/ COMENTÁRIOS

dms arquitetura & engenharia
Rua Francisco Marques, 348 - Cep: 96.200.150
Centro - Rio Grande - RS - (53) 3204-0888
e-mail: contato@dms.com.br

PROJETO EXECUTIVO SPDA
Planta de Cobertura SPDA Proposto

Mercado Municipal do Rio Grande
Rua General Osório, S/nº, Centro - Rio Grande/RS

Proprietário:
Secretaria de Municipal do Desenvolvimento Primário / Prefeitura Municipal do Rio Grande

Responsável Técnico do Projeto:
Ricardo Rodrigues da Silva
Eng. Eletricista, Eng. de Segurança do Trabalho CREA/RS193.844

Colaboração:
Técnica em Edificações
Fernanda de Almeida Almeida

REVISÃO A

Escala IND.

DESENHO PE

FOLHA 02/04

Prédio Existente:
Área: 3683,85 m²

Data: 11/11/2015

Arquivo digital: Servidor\2015\014\06_SMDP_Mercado Público_Projeto PPCI\00_Projeto PPCI_Plantas