

## Anexo D

### Relação de Extintores por Secretaria

- Prédio Principal PMRG

Planilha de Controle de Extintores			
Nº	Tipo	Capacidade	Localização
1	PQS BC	4 Kg	escada principal
2	AP	10 L	fototeca
3	AP	10 L	pinacoteca
4	AP	10 L	arquivo municipal
5	PQS BC	4 Kg	arquivo municipal
6	PQS BC	4 Kg	corredor arquivo municipal
7	PQS BC	4 Kg	recepção gabinete do prefeito
8	AP	10 L	recepção gabinete do prefeito
9	AP	10 L	corredor central
10	PQS BC	4 Kg	corredor central
11	AP	10 L	Gabex 1º sala
12	PQS BC	4 Kg	Gabex 1º sala

- Procuradoria Jurídica

Planilha de Controle de Extintores			
Nº	Tipo	Capacidade	Localização
1	AP	10 L	Recepção
2	AP	10 L	andar inferior
3	PQS BC	4 Kg	andar inferior / fte WC masculino



- Secretaria de Município do Cassino

Planilha de Controle de Extintores			
Nº	Tipo	Capacidade	Localização
1	AP	10 L	SMC
2	AP	10 L	SMC
3	PQS BC	6 Kg	SMC
4	PQS BC	4 Kg	SMC
5	PQS BC	4 Kg	SMC
6	PQS BC	4 Kg	SMC
7	CO <sub>2</sub>	6 Kg	SMC

- Secretaria de Município de Gestão Administrativa

Planilha de Controle de Extintores			
Nº	Tipo	Capacidade	Localização
1	AP	10 L	1º piso
2	AP	10 L	1º piso / arquivo
3	PQS BC	8 Kg	1º piso / protocolo
4	PQS BC	8 Kg	2º piso
5	PQS BC	8 Kg	3º piso
6	PQS BC	8 Kg	4º piso / refeitório



- Secretaria de Município da Cidadania e Assistência Social

Planilha de Controle de Extintores			
Nº	Tipo	Capacidade	Localização
1	CO2	6 Kg	SMCAS
2	PQS BC	4 Kg	SMCAS
3	AP	10 L	SMCAS
4	PQS BC	4 Kg	CRAS Águeda
5	PQS BC	4 Kg	NAP
6	PQS BC	4 Kg	NAP
7	CO2	6 Kg	CRAS Hidráulica
8	PQS BC	4 Kg	CRAS Hidráulica
9	PQS BC	4 Kg	Casa de Passagem
10	AP	10 L	Casa de Passagem
11	PQS BC	4 Kg	Conselho Tutelar
12	AP	10 L	Conselho Tutelar
13	AP	10 L	Conselho Tutelar

- Secretaria de Município da Habitação e Regularização Fundiária

Planilha de Controle de Extintores			
Nº	Tipo	Capacidade	Localização
1	PQS BC	4 Kg	recepção
2	PQS BC	4 Kg	antiga sala do secretário
3	PQS BC	4 Kg	sala do secretário
4	PQS BC	4 Kg	sala da habitação



- Secretaria de Município de Coordenação e Planejamento

Planilha de Controle de Extintores			
Nº	Tipo	Capacidade	Localização
1	AP	10 L	2º piso
2	PQS BC	4 Kg	2º piso
3	PQS BC	4 Kg	2º piso
4	AP	10 L	1º piso / escada
5	PQS BC	4 Kg	1º piso / antessala escada
6	PQS BC	4 Kg	sem local
7	AP	10 L	sem local
8	AP	10 L	sem local

- Secretaria de Município de Meio Ambiente

Planilha de Controle de Extintores			
Nº	Tipo	Capacidade	Localização
1	AP	10 L	1º andar
2	AP	10 L	2º andar
3	PQS BC	4 Kg	1º andar
4	PQS BC	4 Kg	2º andar
5	PQS BC	4 Kg	3º andar
6	AP	10 L	saguão / prédio Estação Ferroviária
7	PQS BC	8 Kg	recepção / prédio Estação Ferroviária
8	PQS BC	8 Kg	cozinha / prédio Estação Ferroviária



- Secretaria de Município de Controle e Serviços Urbanos

Planilha de Controle de Extintores			
Nº	Tipo	Capacidade	Localização
1	AP	10 L	Oficina
2	PQS BC	4 Kg	Oficina
3	AP	10 L	Oficina
4	PQS BC	12 Kg	Almoxarifado
5	AP	10 L	Almoxarifado
6	PQS BC	12 Kg	Iluminação
7	PQS BC	12 Kg	Iluminação
8	CO <sub>2</sub>	6 Kg	Administração
9	CO <sub>2</sub>	4 Kg	Administração
10	PQS BC	12 Kg	Almoxarifado / reserva
11	PQS BC	4 Kg	Almoxarifado / reserva
12	PQS BC	4 Kg	Almoxarifado / reserva
13	PQS BC	4 Kg	Almoxarifado / reserva
14	AP	10 L	Setor de Obras
15	CO <sub>2</sub>	4 Kg	Ferramentaria
16	PQS BC	4 Kg	Praça Tamandaré



- Secretaria de Município de Mobilidade Urbana e Acessibilidade

Planilha de Controle de Extintores			
Nº	Tipo	Capacidade	Localização
1	PQS BC	4 Kg	Divisão de sinalização de trânsito
2	PQS BC	4 Kg	Divisão de sinalização de trânsito
3	PQS BC	4 Kg	Divisão de sinalização de trânsito
4	PQS BC	4 Kg	Divisão de sinalização de trânsito

- Secretaria de Município da Fazenda

Planilha de Controle de Extintores			
Nº	Tipo	Capacidade	Localização
1	AP	10 L	SMF
2	AP	10 L	SMF
3	AP	10 L	SMF
4	AP	10 L	SMF
5	AP	10 L	SMF
6	CO2	6 Kg	SMF
7	CO2	6 Kg	SMF
8	PQS BC	6 Kg	SMF
9	PQS BC	6 Kg	SMF
10	PQS BC	8 Kg	SMF
11	PQS BC	4 Kg	SMF
12	PQS BC	4 Kg	SMF





- Secretaria de Município de Desenvolvimento Primário

Planilha de Controle de Extintores			
Nº	Tipo	Capacidade	Localização
1	PQS BC	4 Kg	Prédio Administração
2	AP	10 L	Horto Municipal
3	PQS BC	4 Kg	Horto Municipal
4	PQS ABC	4 Kg	Horto Municipal
5	PQS ABC	8 Kg	Mercado Público / Circulação
6	PQS ABC	8 Kg	Mercado Público / Circulação
7	PQS ABC	8 Kg	Mercado Público / Circulação
8	PQS ABC	8 Kg	Mercado Público / Circulação
9	PQS BC	4 Kg	Mercado Público / Circulação
10	PQS BC	4 Kg	Mercado Público / Circulação
11	PQS BC	4 Kg	Mercado Público / Circulação
12	PQS BC	4 Kg	Mercado Público / Circulação
13	PQS BC	4 Kg	Mercado Público / Circulação
14	PQS BC	4 Kg	Mercado Público / Circulação
15	PQS BC	4 Kg	Mercado Público / Circulação
16	PQS BC	4 Kg	Mercado Público / Circulação
17	PQS BC	4 Kg	Mercado Público / Circulação
18	PQS BC	4 Kg	Mercado Público / Circulação
19	PQS BC	4 Kg	Mercado Público / Circulação
20	PQS BC	4 Kg	Mercado Público / Circulação
21	PQS BC	8 Kg	Mercado Público / Circulação
22	AP	10 L	Mercado Público / Circulação
23	AP	10 L	Mercado Público / Circulação
24	AP	10 L	Mercado Público / Circulação
25	AP	10 L	Mercado Público / Circulação
26	AP	10 L	Mercado Público / Circulação
27	PQS BC	4 Kg	Prédio Administrativo



- Secretaria de Município de Infraestrutura

Planilha de Controle de Extintores			
Nº	Tipo	Capacidade	Localização
1	PQS BC	8 Kg	Usina de Asfalto / Administração
2	PQS BC	8 Kg	Usina de Asfalto / Administração
3	PQS BC c/ pressurização indireta	20 Kg	Usina de Asfalto / Área Operacional
4	CO2	6 kg	Usina de Asfalto / Área Operacional
5	PQS BC	8 Kg	Usina de Asfalto / Oficina Mecânica
6	PQS BC	8 Kg	Prédio Administrativo
7	PQS BC	12 Kg	Posto de Combustível
8	Espuma Mecânica	9 litros	Posto de Combustível
9	CO2	4 kg	Carpintaria
10	PQS BC	12 Kg	Carpintaria
11	PQS BC	4 kg	Carpintaria
12	PQS BC	4 kg	Oficina mecânica
13	PQS BC	4 kg	Oficina mecânica
14	PQS BC	4 kg	Oficina mecânica
15	PQS BC	4 kg	Oficina mecânica
16	PQS BC	6 kg	"ônibus do asfalto"
17	PQS BC	8 Kg	Distribuição de Materiais
18	PQS BC	8 Kg	Distribuição de Materiais
19	PQS BC	8 Kg	Guarita de Vigilância
20	PQS BC	8 Kg	Casa de Bombas
21	PQS BC	4 kg	Casa de Bombas
22	PQS BC	4 kg	Casa de Bombas
23	PQS BC	4 Kg	Rampa Lubrificação