


PLANTA BAIXA PPCI
esc 1:100



Detalhe 01
sem escala

CONVENÇÕES EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Indicação do percurso da rota de fuga.
	Indicação da saída final na rota de fuga.
	Extintor de incêndio P6 Classe ABC.
	Central de Alarme de Incêndio
	Eletroduto Corrugado Flexível Ø 1/2" sobre o forro

CONVENÇÕES PLACAS

SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
		Placa de indicação da saída de emergência final
		Placa de indicação de "proibido fumar"
		Placa de indicação de localização dos extintores de incêndio


RELAÇÃO DE EXTINTORES

NUMERAÇÃO	TIPO	CAP. EXTINTORA
Nº1	PQS-ABC 4 KG	2-A 10-B-C
Nº2	PQS-ABC 4 KG	2-A 10-B-C


LEGENDA DE QUADROS E FIOS

		Quadro de Distribuição Existente
		Central de Alarme
		Neutro, Fase e Condutor de Proteção

DETALHES ABRIGO DE GÁS



Projeto aprovado conforme certificado de aprovação nº: 6723/2 em 18/08/2016



00	24/08/2016	Projeto para Execução	D	VOC	RMF	RMF
REVISÃO	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	TE	ELAB.	VERIF.	APROV.
TE	TIPO DE EMISSÃO:	A-PRELIMINAR B-P/ APROVAÇÃO C-CONHECIMENTO	D-P/ CONSTRUÇÃO E-COTAÇÃO H-P/ DETALHAMENTO	K-APROVADO P-CANCELADO Q-EMIÇÃO FINAL	R-OUTROS S-P/ COMENTÁRIOS	

PROJETO DE PPCI EXECUTIVO Planta Baixa de PPCI e Detalhamentos

UBSF - Torotama
Rua da CORSAN, nº27 - Ilha da Torotama - Rio Grande/RS

Proprietário:
Secretaria de Município da Saúde / Prefeitura Municipal de Rio Grande

Responsável Técnico do Projeto:

Rodrigo Marques de Freitas - Eng. Civil CREA/RS 187.335

Colaboração:
Acad. Tec. em Construção de Edifícios
Vagner Costa

Escala: 1/100
Desenho: PE
Folha: 01/01

Data: 23/08/2016

Arquivo digital: Servidor-Pc/Escritório/Clientes/2016/04/Torotama/PPCI

arquitetura & engenharia
dms

Rua Francisco Marques, 348 - Cep: 96.200.150
Centro - Rio Grande - RS - (53) 3204-0888
e-mail: engenharia@dms-rs.com.br - http://www.dms-rs.com.br