

QUADRO DE CARGAS UBSF ARTHUR SHIMIDT

CKT	Tipo	Local	QTD.	POT.	Carga (W)	TIPO	Carga Total (VA)	Fator de Potência	Fase R (A)	Fase S (A)	Fase T (A)	cabos mm²	terra mm²	Tensão (V)	In (A)	Disjuntor (A)
1	Iluminação LED TUBULAR	VAC., CONS. 01, PROC., SALA ENF.	10	18	180	LED	187,5	0,96	0,00	0,00	1,48	2,5	2,5	127	1,48	16 MONO
1	Iluminação LED BULBO	WC 01	1	15	15	LED	15,6	0,96	0,00	0,00	0,12	2,5	2,5	127	0,12	
2	Iluminação LED TUBULAR	CIRC., RECEP, COZ, CONS 02	18	18	324	LED	337,5	0,96	2,66	0,00	0,00	2,5	2,5	127	2,66	16 MONO
2	Iluminação LED BULBO	WC 02, ALMOX	2	10	20	LED	20,8	0,96	0,16	0,00	0,00	2,5	2,5	127	0,16	
2	Iluminação LED ARANDELA	EXTERNO	3	10	30	LED	31,3	0,96	0,25	0,00	0,00	2,5	2,5	127	0,25	
2	Iluminação REFLETOR LED 50 W	EXTERNO	4	50	200	LED	208,3	0,96	1,64	0,00	0,00	2,5	2,5	127	1,64	
3	Iluminação	EMERGÊNCIA	4	3	12	LED	12,5	0,96	0,00	0,10	0,00	1,5	1,5	127	0,10	10 MONO
4	TUG	VACINAÇÃO CONSULTÓRIO 01	5	150	750		750,0	1,00	0,00	0,00	7,87	4,00	4,00	127	5,91	25 MONO
5	TUG	PROCEDIMENTO SALA ENFERMAGEM	9	150	1350		1350,0	1,00	0,00	0,00	14,17	4,00	4,00	127	10,63	25 MONO
6	TUG	CIRCULAÇÃO CONSULTÓRIO 02	5	150	750		750,0	1,00	7,87	0,00	0,00	4,00	4,00	127	5,91	25 MONO
7	TUG	CIRCULAÇÃO RECEPEÇÃO	8	100	800		800,0	1,00	0,00	0,00	12,60	4,00	4,00	127	6,30	25 MONO
8	TUG	COZINHA	5	150	750		750,0	1,00	0,00	7,87	0,00	4,00	4,00	127	5,91	25 DR
9	TUG	COZINHA	2	800	1600		1600,0	1,00	15,75	0,00	0,00	4,00	4,00	127	12,60	25 DR
10	TUG	LÓGICA GERAL	10	100	1000		1000,0	1,00	7,87	0,00	0,00	4,00	4,00	127	7,87	32 MONO
11	TUE	ROTEADOR SALA ENFERMAGEM	1	100	100		100,0	1,00	0,00	0,80	0,00	2,5	2,5	127	0,79	20 MONO
12	TUE	AUTOCLAVE PROCEDIMENTO SALA ENFERMAGEM	2	1500	3000		3000,0	1,00	0,00	13,64	13,64	6,00	6,00	220	13,64	32 BI
13	TUE	CHUVEIRO WC01	1	7500	7500		7500,0	1,00	34,09	34,09	0,00	6,00	6,00	220	34,09	40 BI
14	TUE	AR VACINAÇÃO	1	1350	1350	9000 btus	1467,4	0,92	0,00	6,67	6,67	4,00	4,00	220	6,67	20 BI
15	TUE	AR CONSULTÓRIO 01	1	1350	1350	9000 btus	1467,4	0,92	6,67	0,00	6,67	4,00	4,00	220	6,67	20 BI
16	TUE	AR PROCEDIMENTOS	1	1350	1350	9000 btus	1467,4	0,92	6,67	0,00	6,67	4,00	4,00	220	6,67	20 BI
17	TUE	AR SALA ENFERMAGEM	1	1350	1350	9000 btus	1467,4	0,92	0,00	6,67	6,67	4,00	4,00	220	6,67	20 BI
18	TUE	AR CONSULTÓRIO 02	1	1350	1350	9000 btus	1467,4	0,92	6,67	6,67	0,00	4,00	4,00	220	6,67	20 BI
19	TUE	AR RECEPÇÃO	1	2650	2650	18000 btus	2880,4	0,92	0,00	13,09	13,09	6,00	6,00	220	13,09	32 BI
20	TUG	WC01, WC02 e ALMOX	3	100	300		300,0	1,00	0,00	2,36	0,00	4,00	4,00	127	2,36	20 DR
21	GERAL AMPLIAÇÃO	GERAL AMPLIAÇÃO	1	4500	4500	QUADRO FUTURO	4891,3	0,92	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	220	22,23	40 TRI
22	TOMADAS	RESERVA	1	1500	1500		1500,0	1,00	0,00	6,82	6,82	4,00	4,00	220	6,82	25 BI
23	TOMADAS	RESERVA	1	500	500		500,0	1,00	3,94	0,00	0,00	2,50	2,50	127	3,94	20 MONO
24	TOMADAS	RESERVA	1	500	500		500,0	1,00	3,94	0,00	0,00	2,50	2,50	127	3,94	20 MONO
	GERAL	QGBT RECEPÇÃO	1		35081		38131,5	0,92	99,49	99,49	99,49	35,00	35,00	380	100,35	100 TRI
		TOTAIS			35081		38131,5	0,92	114,18	114,78	112,47	35,00	35,00	380	100,0	100 TRI