LEGENDA - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CANALIZAÇÕES

ÁGUA

- CANALIZAÇÃO DE ÁGUA QUENTE - PPR
- CANALIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA - SUBTERRÂNEA
- CANALIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA
- CANALIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM DUTO VERTICAL
- CANALIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM DUTO SUBTERRÂNEO

PEÇAS E ACESSÓRIOS

- JOELHO 90°
- JOELHO 45°
- 45 °/ 90°
- UNIÃO
- TUBULAÇÃO - água fria/ água quente
- PONTOS DE UTILIZAÇÃO
- CAVALETE HIDRÔMETRO
- CRIVO
- RG - REGISTRO DE GAVETA
- RE - REGISTRO DE ESFERA
- RP - REGISTRO DE PRESSÃO
- VD - VÁLVULA DE DESCARGA

SIMBOLOS E LEGENDAS

- LV - LAVATÓRIO COM TORNEIRA EXCLI MISTURADOR
- BS - BACIA SANITÁRIA - COM CAIXA ACOPLADA
- PI - PIA DE COZINHA TIPO RESIDENCIAL
- CH - CHUVEIRO ELÉTRICO
- TJ - TORNEIRA DE JARDIM
- FL - FLANGE PARA RESERVATÓRIOS
- TB - TORNEIRA BOIA
- AP - APARELHO SANITÁRIO ESPECIAL
- LV - 00 - Ø (DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO / NÚMERO DO ACABAMENTO / NÚMERO DO ACABAMENTO DO CHUVEIRO)
- 01 - NÚMERO DO PONTO DE UTILIZAÇÃO
- 00 - INDICAÇÃO DE ISOMÉTRICA
- ESTÁTICA: 00 m.c.a. (NÚMERO DA COLUNA)
- DINÂMICA: 00 m.c.a. (NÚMERO DA COLUNA)

TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE ÁGUA - PVC

DIÂMETRO NOMINAL REFERÊNCIA POLEGADAS	20	25	32	40	50	60	75	85	110
	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

TABELA DOS DIÂMETROS

POLEGADA	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
PVC EXTERNO (mm)	20	25	32	40	50	60	75	85	110
POLIPROPILENO (mm)	20	25	32	40	50	63	75	90	110

OBSERVAÇÕES:

NBR 5626/1998

- JUNTAS NAS TUBULAÇÕES:

8.25.3 É PROIBIDO O ENCURVAMENTO DE TUBOS E A EXECUÇÃO DE BOLSAS NAS SUAS EXTREMIDADES, TENDO EM VISTA QUE OS EQUIPAMENTOS E AS CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA TAL FIM NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS NO MERCADO, NO MOMENTO ATUAL.

- ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES EM VALAS: (TUBULAÇÕES SUBTERRÂNEAS):

8.26.1 A LARGURA DAS VALAS DEVE SER SUFICIENTE PARA PERMITIR O ASSENTAMENTO, A MONTAGEM E O PREENCHIMENTO DAS TUBULAÇÕES SOB CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO.

8.26.2 O FUNDO DAS VALAS DEVE SER CUIDADOSAMENTE PREPARADO, DE FORMA A CRIAR UMA SUPERFÍCIE FIRME E CONTÍNUA PARA SUPORTE DAS TUBULAÇÕES. O LEITO DEVE SER CONSTITUIDO DE MATERIAL GRANULADO FINO, LIVRE DE DESCONTINUIDADES, COMO PONTAS DE ROCHAS OU OUTROS MATERIAIS PERFURANTES. NO REATERRO DAS VALAS, O MATERIAL QUE ENVOLVE A TUBULAÇÃO TAMBÉM DEVE SER GRANULADO FINO E A ESPESSURA DAS CAMADAS DE COMPACTAÇÃO DEVE SER DEFINIDA SEGUNDO O TIPO DE MATERIAL DE REATERRO E O TIPO DE TUBULAÇÃO.

8.26.3 AS TUBULAÇÕES DEVEM SER MANTIDAS LIMPAS, DEVENDO-SE LIMPAR CADA COMPONENTE IMEDIATAMENTE ANTES DO SEU ASSENTAMENTO, MANTENDO-SE A EXTREMIDADE TAMPADA ATÉ QUE A MONTAGEM SEJA REALIZADA.

- ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DAS TUBULAÇÕES :

8.33.1 AS TUBULAÇÕES DEVEM SER SUBMETIDAS A ENSAIO PARA VERIFICAÇÃO DA ESTANQUEIDADE DURANTE O PROCESSO DE SUA MONTAGEM, QUANDO ELAS AINDA ESTÃO TOTALMENTE EXPOSTAS E, PORTANTO, SUJEITAS A INSPEÇÃO VISUAL E A EVENTUAIS REPAROS.

AS VERIFICAÇÕES DA ESTANQUEIDADE POR PARTES DEVEM SER COMPLEMENTADAS POR VERIFICAÇÕES GLOBAIS, DE MANEIRA QUE O INSTALADOR possa GARANTIR AO FINAL QUE A INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA ESTEJA INTEGRALMENTE ESTANQUE.

8.33.3 O ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DEVE SER REALIZADO DE MODO A SUBMETER AS TUBULAÇÕES A UMA PRESSÃO HIDRÁULICA SUPERIOR ÀQUELA QUE SE VERIFICARÁ DURANTE O USO. O VALOR DA PRESSÃO DE ENSAIO, EM CADA SEÇÃO DA TUBULAÇÃO, DEVE SER NO MÍNIMO 1.5 VEZ O VALOR DA PRESSÃO PREVISTA EM PROJETO PARA OCORRER NESSA MESMA SEÇÃO EM CONDIÇÕES ESTÁTICAS (SEM ESCOAMENTO)

A) AS TUBULAÇÕES A SEREM ENSAIADAS DEVEM SER PREENCHIDAS COM ÁGUA, CUIDANDO-SE PARA QUE O AR SEJA EXPELIDO COMPLETAMENTE DO SEU INTERIOR;

B) UM EQUIPAMENTO QUE PERMITA ELEVAR GRADATIVAMENTE A PRESSÃO DA ÁGUA DEVE SER CONECTADO ÀS TUBULAÇÕES. ESTE EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR MANÔMETRO, ADEQUADO E AFERIDO, PARA LEITURA DAS PRESSÕES NAS TUBULAÇÕES;

C) O VALOR DA PRESSÃO DE ENSAIO DEVE SER DE 1.5 VEZES O VALOR DA PRESSÃO EM CONDIÇÕES ESTÁTICAS, PREVISTO EM PROJETO PARA A SEÇÃO CRÍTICA, OU SEJA, NAQUELA SEÇÃO QUE EM USO ESTARÁ SUBMETIDA AO MAIOR VALOR DE PRESSÃO EM CONDIÇÕES ESTÁTICAS;

D) ALCANÇADO O VALOR DA PRESSÃO DE ENSAIO, AS TUBULAÇÕES DEVEM SER INSPECIONADAS VISUALMENTE, BEM COMO DEVE SER OBSERVADA EVENTUAL QUEDA DE PRESSÃO NO MANÔMETRO. APÓS UM PERÍODO DE PRESSURIZAÇÃO DE 1 H, A PARTE DA INSTALAÇÃO ENSAIADA PODE SER CONSIDERADA ESTANQUE, SE NÃO FOR DETECTADO VAZAMENTO E NÃO OCORRER QUEDA DE PRESSÃO. NO CASO DE SER DETECTADO VAZAMENTO, ESTE DEVE SER REPARADO E O PROCEDIMENTO REPETIDO.

MAIOR PRESSÃO DINÂMICA CALCULADA NO SISTEMA:	4,85 m.c.a.

DETALHE ISOMÉTRICO 01
Escala 1/40



DETALHE ISOMÉTRICO 02
Escala 1/40



DETALHE ISOMÉTRICO 03
Escala 1/40



DETALHE ISOMÉTRICO 04
Escala 1/40



DETALHE ISOMÉTRICO 05
Escala 1/40



DETALHE ISOMÉTRICO 06
Escala 1/40



DETALHE ISOMÉTRICO 07
Escala 1/40



CORTE 01 - 01'
Escala S/E



CORTE 02 - 02'
Escala S/E



CORTE 03 - 03'
Escala S/E



CORTE 05 - 05'
Escala S/E



CORTE 04 - 04'
Escala S/E



CORTE 06 - 06' PARTE 1
Escala S/E



CORTE 06 - 06' PARTE 2
Escala S/E



CORTE 07 - 07'
Escala S/E



CORTE 08 - 08'
Escala S/E



DETALHE ISOMÉTRICO 08
Escala 1/40



DETALHE ISOMÉTRICO 09
Escala 1/40



DETALHE ISOMÉTRICO 10
Escala 1/40



DETALHE ISOMÉTRICO 11
Escala 1/40



OBS.:

QUANDO HOUVER CRUZAMENTO DA TUBULAÇÃO, SEMPRE O TUBO DE MENOR DIÂMETRO FICARÁ ACIMA DO DE MAIOR DIÂMETRO EM CASO DE MESMO DIÂMETRO, O TUDO COM A CONEXÃO MAIS AFASTADA FICARÁ ABAIXO.

m.c.a.	Kgf/cm²	Kgf/m²	N/m²	KPa	MPa
1	0,10	100	9806,65	98,0665	0,00987

DIMENSÕES BÁSICAS DOS TUBOS
Água fria - soldável - NBR 5648/99

DN	DE	dem (mm)	e (mm)	DN (pol)
15	20	20	1,5	1/2
20	25	25	1,7	3/4
25	32	32	2,1	1
32	40	40	2,4	1.1/4
40	50	50	3,0	1.1/2
50	60	60	3,3	2
65	75	75	4,2	2.1/2
75	80	80	4,7	3
100	110	110	6,1	4

DN - Diâmetro Nominal adimensional
DE - Diâmetro externo
dem - Diâmetro real
e - Espessura da parede em mm

DETALHE ISOMÉTRICO 12
Escala 1/40



DETALHE ISOMÉTRICO 13
Escala 1/40



DETALHE ISOMÉTRICO 14
Escala 1/40



CORTE 09 - 09'
Escala S/E



CORTE 10 - 10'
Escala S/E



CORTE 11 - 11'
Escala S/E



CORTE 12 - 12'
Escala S/E



CORTE 13 - 13'
Escala S/E

CORTE 14 - 14'
Escala S/E



CORTE 15 - 15'
Escala S/E



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

UBS BOLAXA
BAIRRO BOLAXA | RIO GRANDE | RS

SMCP 10.2017

HIDRO SANITÁRIO
DETALHES ISOMÉTRICOS E CORTES

Orlando Marasciulo Neto
Engenheiro Civil - CREA-RS 130.606-D

ESC. INDICADA

02/03

ARQUIVO: HID_UBS BOLAXA_R01 - 02 de 03.PDF