



Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instrução Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015



REVISÃO	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	TE	ELAB.	VERIF.	APROV.
00	14/08/2015	Projeto para execução	D			
TE	A-PRÉLIMINAR B-F. APROVAÇÃO C-CONHECIMENTO	D-P/CONSTRUÇÃO E-COTAÇÃO H-P/DETALHAMENTO	K-APROVADO P-CANCELADO Q-CANCELADO FINAL	R-OUTROS SP/COMENTÁRIOS		

**SWP**  
arquitetura & engenharia



Rua Francisco Marques, 348 - cep: 96.200-150  
Centro - Rio Grande - RS - (53) 3204-0888  
e-mail: [contato@swp.com.br](mailto:contato@swp.com.br)

**PROJETO EXECUTIVO**  
Planta Baixa Pav. Único  
EMEF Antônio Carlos Lopes

Proprietário:  
Secretaria de Município da Educação / Prefeitura Municipal de Rio Grande

Responsável Técnico do Projeto:

Rodrigo Marques de Freitas  
Eng. Civil CREA/RS 187.335

**Colaboração:**  
Técnica em Edificações,  
Fernanda de Almeida Almeida






Prédio Existente:

Data: 13/08/2015

Arquivo digital:  
Servidor\Clientes\2015\003\06 Projeto Executivo\05 EMEF Antônio Carlos Lopes

SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
		Placa de indicação do sentido da saída de emergência de uma unidade de emergência
		Placa de indicação de uma saída de emergência a ser utilizada apenas pela porta acessível acima da porta principal
		Placa de indicação do sentido da saída de emergência para fugir no interior das escadas
		Placa de indicação da saída de emergência final
		Placa de indicação de "Proibido entrar"
		Placa de indicação de localização dos extintores de incêndio
		Placa de indicação de "Proibido produzir chama"
		Placa de indicação de "Cuidado com o pedestal"

INVENÇÕES EQUIPAMENTOS	SÍMBOLO	INDICAÇÃO DO ACESSO na rota de fuga.
		Indicação da saída final na rota de fuga.
		Existência de incidência PG classe A/B/C.
		Existência de incidência PG classe B/C.
		Existência de incidência de Água
		Barras anti-pânico
		Reservatório de Gás Liquêfeto de Petróleo
		Trabalhada de Cobre (aquática e externa)

SIMBOLO	TIPO	CAPAC. ESTINTORIO
<b>N°1</b> 	PQS-ABC 4 KG	2-A 20-B-C
<b>N°2</b> 	PQS-ABC 4 KG	2-A 20-B-C
<b>N°3</b> 	PQS-BC 6 KG	20-B-C
<b>N°4</b> 	PQS-ABC 4 KG	2-A 20-B-C
<b>N°5</b> 	PQS-ABC 4 KG	2-A 20-B-C

