

ANEXO D3
MEMORIAL DESCRITIVO DA CENTRAL PREDIAL DE GLP

1. PPCI Nº :

2. DADOS DA CENTRAL DE GLP:

2.1 Canalização: O material e bitola atendem as prescrições das Resoluções Técnicas do CBMRS.

2.2 Pressão de Trabalho das Válvulas: No máximo 1,7 Mpa.

3. AFASTAMENTOS DE SEGURANÇA:

3.1 - Ralos: no mínimo 1,50m.

3.2 - Fontes de ignição: no mínimo 3,00m.

3.3 - Edificações/divisas de propriedades: vide planta.

3.4 - Entre recipientes: vide planta.

3.5 - Depósitos de materiais inflamáveis: no mínimo 6,00m.

4. OBSERVAÇÕES:

- a) O GLP não entrará na fase líquida no interior da edificação.
- b) Será realizado o Ensaio de Estandarização, atendendo as prescrições das Resoluções Técnicas do CBMRS.
- c) Atesto que o sistema atenderá a todos os demais requisitos técnicos constantes das Resoluções Técnicas do CBMRS.

Rio Grande, 18 de junho de 2015.

Prefeitura Municipal de Rio Grande
88.566.872/0001-62

Rodrigo Marques de Freitas
CREA/RS 187.335