


DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instrução Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015



Rua Francisco Marques, 348 - Cep: 96.200.150
Centro - Rio Grande - RS - (53) 3204-0888
e-mail: contato@drms.com.br

PROJETO EXECUTIVO
Planta Baixa Pav. Único

EMEF Cristóvão Pereira de Abreu
Ilha da Torolama, S/nº, Zona Rural - Rio Grande/RS

Proprietário:

Secretaria de Município da Educação / Prefeitura Municipal de Rio Grande

Responsável Técnico do Projeto:

Rodolfo Marques de Frelles
Eng. Civil CREAFRS 187.335

Colaboração:
Técnica em Edificações
Ferreira da Almeida Andrade

Prédio Existente:

Área: 604,55 m²

Data: 13/08/2015

Arquivo digital:
Serviço: Cliente\2015\0303108_Projeto Executivo\11_EMEF Cristóvão P. de Abreu

DESENHO
PE

Escala
1/20

FOLHA
01/01

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE	ÁREA(m²)
Depósito	22,83
Sala de Aula 01	38,91
Sala de Aula 02	38,91
Alpendre 03	33,80
Sala de Aula 03	19,92
Cantina	13,31
Refeitório	27,66
Sala de Aula 04	48,29
Hall	17,42
Biblioteca	46,61
Sala Coord. Pedag.	10,45
Casa Motobomba	3,07
Sant. Feminino	12,18
Sant. Masculino	11,68
Sant. PNE	3,79
Alpendre 02	20,09
Alpendre 01	76,96
Sala de Aula 05	50,82
Sala de Aula 06	50,82
Sala de Aula 07	50,82
Sala de Reuniões	29,04
Secretaria	39,05
WC	2,18

RELAÇÃO DE EXTINTORES

SÍMBOLO	TIPO	CAPAC. EXTINTORA
Nº1	PQS-ABC 4 KG	2-A 20-B-C
Nº2	PQS-ABC 6 KG	20-B-C
Nº3	PQS-ABC 4 KG	2-A 20-B-C
Nº4	PQS-ABC 4 KG	2-A 20-B-C
Nº5	PQS-ABC 4 KG	2-A 20-B-C

CONVENÇÕES EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Indicação do percurso da rota de fuga.
	Indicação da saída final na rota de fuga.
	Extintor de incêndio PQ Classe ABC.
	Extintor de incêndio P2 Classe BC.
	Extintor de incêndio de Água
	Barra antiâtnico
	Recipiente de gás liquefeito de petróleo
	Tubulação de Cobre 15mm (aparente e enterrada)

CONVENÇÕES PLACAS

SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
13		Placa de indicação da saída (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
14		Placa de indicação da saída de emergência a ser utilizada acima da porta
16		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de fuga no interior das escadas
17		Placa de indicação da saída de emergência final
1		Placa de indicação de "proibido fumar"
23		Placa de indicação de "proibido parar veículos"
2		Placa de indicação de "Proibido produzir chama"
6		Placa de indicação de "Cuidado, risco de incêndio"

Planta Baixa Pav. Térreo
esc: 1:100

