


DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instrução Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015



Rua Francisco Marques, 348 - Cep: 96.200.150
Centro - Rio Grande - RS - (53) 3204-0888
e-mail: contato@dfms.com.br

PROJETO EXECUTIVO
Planta Baixa Pav. Único

EMEF Franklin Roosevelt

Km 44 Magalhães, S/nº, Taim - Rio Grande/RS

Proprietário:

Secretaria de Município da Educação / Prefeitura Municipal de Rio Grande

Responsável Técnico do Projeto:

Rodrigo Marques de Freitas
Eng. Civil CREA/RS 187.335

Colaboração:
Técnica em Edificações
Fernanda de Almeida Almeida

Prédio Existente:

Área: 154,82 m²


Data: 13/08/2015

Arquivo digital:
Serviços/Clientes/2015/00306_Projeto Executivo/14 - EMEF Franklin Roosevelt

Desenho: Escala: PE
Folha: 01/01

RELAÇÃO DE EXTINTORES

SÍMBOLO	TIPO	CAPAC. EXTINTORA
Nº 1 23 224 mm	AP 10 L	2-A
Nº 2 23 224 mm	PQS-BC 4 KG	20-B-C
Nº 3 23 224 mm	PQS-BC 6 KG	20-B-C



QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE	ÁREA (m²)
Sala de Aula	43,14
Refeitório	20,61
Cozinha	11,21
Secretaria	12,75
Alpendre	20,65
S. de leitura e oficina	18,86
Hall	1,62
Lavanderia	5,87
Wc 01	2,01
Wc. 02	2,01

CONVENÇÕES EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
---	Indicação do percurso da rota de fuga.
---	Indicação da saída final na rota de fuga.
▲	Extintor de Incêndio Pó Classe ABC.
▲	Extintor de Incêndio Pó Classe BC.
▲	Extintor de Incêndio de Água
▲	Barra antipânico
▲	Recipiente de Gás Liquefeito de Petróleo
---	Tubulação de Cobre 15mm (aparente e enterrada)

CONVENÇÕES PLACAS

SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
13 252/126 mm	→	Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
14 252/126 mm	↑	Placa de indicação de uma saída de emergência a ser alçada acima da porta
16 252/126 mm	Escadas	Placa de indicação do sentido de fuga no interior das escadas
17 252/126 mm	SAÍDA	Placa de indicação da saída de emergência final
1 0252	Proibido fumar	Placa de indicação de "proibido fumar"
23 252/126 mm	Extintor	Placa de indicação de localização dos extintores de incêndio
2 0202 mm	Proibido produzir chama	Placa de indicação de "Proibido produzir chama"
6 0212 mm	Incêndio	Placa de indicação de "Cuidado, risco de incêndio"



Planta Baixa Pav. Térreo
esc: 1:100

