























Planta Baixa Pav. Térreo
esc 1:100

AMBIENTE	ÁREA(m ²)
Cozinha	19,89
S. Ala 02	19,87
Refeitório	21,54
WC 01	1,74
WC 02	1,88
WC 03	1,88
Despensa	1,79
S. Ala 01	41,00
Alpendre	36,30



CONVENÇÕES PLACAS


SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
		Plica de indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência.
		Plica de indicação de uma saída de emergência a ser adotada acima da porta.
		Plica de indicação do sentido (acima ou abaixo) das escadas.
		Plica de indicação da saída de emergência final.
		Plica de indicação de "proibido fumar".
		Plica de indicação de localização dos extintores de incêndio.
		Plica de indicação de "Cuidado, risco de incêndio".
		Plica de indicação de "Proibido produzir chama".

CONVENÇÕES E EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Indicação do percurso da rota de fuga.
	Indicação da saída final na rota de fuga.
	Extintor de Incêndio Pq Classe ABC.
	Extintor de Incêndio Pq Classe BC.
	Extintor de Incêndio de Água
	Barra antipânico
	Recipiente de Gás Liquefeito de Petróleo
	Tubulação de Cobre 15mm (aparente e encoberta)

RELAÇÃO DE EXTINTORES

SÍMBOLO	TIPO	CAPAC. EXTINTORA
Nº1  23 224 (11B)	AP 10 L	2-A
Nº2  23 224 (11B)	PQS-BC 4 KG	20-B-C



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instrução Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015

TE	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	TE	ELAB.	VERIF.	APROV.
00	30/06/2015	Emissão Inicial Para Aprovação	B	Fernanda	LLW	RMF
REVISÃO						
TE TIPO DE EMISSÃO:	A-PRELIMINAR B-P/ APROVAÇÃO C-CONHECIMENTO	D-P/ CONSTRUÇÃO E-COTAÇÃO H-P DETALHAMENTO	K-APROVADO P-CANCELADO Q-EMISSÃO FINAL	R-OUTROS S-P/COMENTÁRIOS		

arquitetura & engenharia	
Rua Francisco Marques, 348 - Cep: 96.200.150 Centro - Rio Grande - RS - (53) 3204-0888 e-mail: contato@dms.com.br	
PROJETO DE PPCL Planta Baixa Pav. Único	
EMEF Humberto de Campos Corredor do Senandes, S/nº, Zona Rural - Rio Grande/RS	
Proprietário:	
Secretaria de Município da Educação / Prefeitura Municipal de Rio Grande	
Responsável Técnico do Projeto:	
Rodrigo Marques de Freitas Eng. CIVIL CREA/RMS 187.335	
Colaboração: Técnica em Edificações Fernanda de Almeida Almida	REVISÃO A IN D
Prédo Existente: Área: 157,34 m²	Escala PPCL
Data: 26/06/2015	FOLHA 01/01
Anexo digital: Servidor\Clientes\2015\00306_Projeto Executivo TE EMEF Humberto de Campos	