

Planta Baixa Pav. Térreo
esc 1:100

DETALHES ABRIGO DE GÁS



RELAÇÃO DE EXTINTORES

SÍMBOLO	TIPO	CAPAC. EXTINTORA
N°1 (23 / 224 mm)	AP 10 L	2-A
N°2 (23 / 224 mm)	PQS-BC 4 KG	20-B:C

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE	ÁREA(m²)
Cozinha	19,89
S. Aula 02	19,87
Refeitório	21,54
WC 01	1,74
WC 02	1,88
WC 03	1,88
Despensa	1,79
S. Aula 01	41,00
Alpendre	36,30



Detalhe 01
sem escala

CONVENÇÕES PLACAS

SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
13 (252/126 mm)		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
14 (252/126 mm)		Placa de indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta
16 (252/126 mm)		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de fuga no interior das escadas
17 (252/126 mm)	SAÍDA	Placa de indicação da saída de emergência final
1 (Ø252 mm)		Placa de indicação de "proibido fumar"
23 (224 mm)		Placa de indicação de localização dos extintores de incêndio
2 (Ø202 mm)		Placa de indicação de "Proibido produzir chama"
6 (Ø272 mm)		Placa de indicação de "Cuidado, risco de incêndio"

CONVENÇÕES EQUIPAMENTO

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Indicação do percurso da rota de fuga.
	Indicação da saída final na rota de fuga.
	Extintor de incêndio Pó Classe ABC.
	Extintor de incêndio Pó Classe BC.
	Extintor de incêndio de Água
	Barra antipânico
	Recipiente de Gás Liquefeito de Petróleo
	Tubulação de Cobre 15mm (aparente e enterrada)

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instrução Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015

Projeto aprovado conforme certificado de aprovação nº: 2115 em 31/07/2015

APROVADO

00	15/08/2015	Projeto para execução.	D	Fernanda	LLW	RMF
REVISÃO	**DATA**	**NATUREZA DA REVISÃO**	**TE**	**ELAB.**	**VERIF.**	**APROV.**

TE TIPO DE EMISSÃO: A-PRELIMINAR; B-P/ APROVAÇÃO; C-CONHECIMENTO; D-P/ CONSTRUÇÃO; E-COTAÇÃO; H-P/ DETALHAMENTO; K-APROVADO; P-CANCELADO; Q-EMISSÃO FINAL; R-OUTROS; S-P/ COMENTÁRIOS

arquitetura & engenharia
Rua Francisco Marques, 348B - Cep: 96.200.150
Centro - Rio Grande - RS - (53) 3204-0888
e-mail: engenharia@dms-rs.com.br

PROJETO EXECUTIVO
Planta Baixa Pav. Único e Abrigo de Gás

EMEF Humberto de Campos
Corredor do Senandes, S/nº, Zona Rural - Rio Grande/RS

Proprietário:
Secretaria de Município da Educação / Prefeitura Municipal de Rio Grande

Responsável Técnico do Projeto:
Rodrigo Marques de Freitas
Eng. Civil CREA/RS 187.335

Colaboração:
Técnica em Edificações
Fernanda de Almeida Almeida

REVISÃO A | Escala IND. | DESENHO PE | FOLHA 01/01

Prédio Existente:
Área: 157,34 m²

Data: 14/08/2015

Arquivo digital:
Servidor\Clientes\2015\003\06_Projeto Executivo\16_EMEF Humberto de Campos

ESTE PROJETO FOI ELABORADO UTILIZANDO UMA VERSÃO ORIGINAL DO SISTEMA PROFISSIONAL PARA CÁLCULOS, DESENHOS E PROJETOS GOTMILK2 - ARQSOFT - NÚMERO DE SÉRIE: 031_724 LICENCIADO À: DMS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 18.037.078/0001/ 46