

Planta Baixa Pav. Térreo
esc 1:100



Detalhe 01
sem escala



Detalhe 02
sem escala

DETALHES ABRIGO DE GÁS



Vista Lateral
esc 1:25

Vista Topo
esc 1:25

Vista Frontal
esc 1:25

CONVENÇÕES PLACAS

SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
13 252/126 mm		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
14 252/126 mm		Placa de indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta
16 252/126 mm		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de fuga no interior das escadas
17 252/126 mm	SAÍDA	Placa de indicação da saída de emergência final
1 Ø252 mm		Placa de indicação de "proibido fumar"
23 224 mm		Placa de indicação de localização dos extintores de incêndio
2 Ø202 mm		Placa de indicação de "Proibido produzir chama"
6 Ø272 mm		Placa de indicação de "Cuidado, risco de incêndio"

CONVENÇÕES EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Indicação do percurso da rota de fuga.
	Indicação da saída final na rota de fuga.
	Extintor de incêndio Pó Classe ABC.
	Extintor de incêndio Pó Classe BC.
	Extintor de incêndio de Água
	Barra antipânico
	Recipiente de Gás Liquefeito de Petróleo
	Tubulação de Cobre 15mm (aparente e enterrada)

RELAÇÃO DE EXTINTORES

SÍMBOLO	TIPO	CAPAC. EXTINTORA
N°1 23 224 mm	AP 10 L	2-A
N°2 23 224 mm	PQS-BC 4 KG	20-B:C

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE	ÁREA(m²)
Biblioteca	21,56
Sala de Aula	22,00
Refeitório	7,02
Escuna	8,58
Cozinha	7,20
WC 01	2,84
WC 02	2,84
Hall	10,97
Alpendre	54,53

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instrução Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015

Projeto aprovado conforme certificado de aprovação n°: 2122 em 31/07/2015

APROVADO

REVISÃO	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	TE	ELAB.	VERIF.	APROV.
00	15/08/2015	Projeto para execução.	D	Fernanda	LLW	RMF

TE TIPO DE EMISSÃO: A-PRELIMINAR; B-P/ APROVAÇÃO; C-CONHECIMENTO; D-P/ CONSTRUÇÃO; E-COTAÇÃO; H-P/ DETALHAMENTO; K-APROVADO; P-CANCELADO; Q-EMISSÃO FINAL; R-OUTROS; S-P/ COMENTÁRIOS

arquitetura & engenharia
dms
Rua Francisco Marques, 348 - Cep: 96.200.150
Centro - Rio Grande - RS - (53) 3204-0888
e-mail: contato@dms.com.br

PROJETO EXECUTIVO
Planta Baixa Pav. Único e Abrigo de Gás

EMEF Nilo da Fonseca
Corredor Dr. Nilo C. Fonseca, S/nº, Senandes, Zona Rural - Rio Grande/RS

Proprietário:
Secretaria de Município da Educação / Prefeitura Municipal de Rio Grande

Responsável Técnico do Projeto:
Rodrigo Marques de Freitas
Eng. Civil CREA/RS 187.335

Colaboração:
Técnica em Edificações
Fernanda de Almeida Almeida

Prédio Existente:
Área: 144,54 m²

REVISÃO A

Escala IND.

DESENHO PE

FOLHA 01/01

Data: 14/08/2015

Arquivo digital: Servidor\Clientes\2015\003\06_Projeto Executivo\25_EMEF Nilo da Fonseca

ESTE PROJETO FOI ELABORADO UTILIZANDO UMA VERSÃO ORIGINAL DO SISTEMA PROFISSIONAL PARA CÁLCULOS, DESENHOS E PROJETOS GSTARCAD – ARKSFT – NÚMERO DE SÉRIE: 1C01_724 LICENCIADO À: DMS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 18.037.078.0001/ 46