



























QUADRO DE ÁREAS

	SAE (m ²)	Área (m ²)
Salas de Aula 04	31,98	
Salas de Aula 05	31,96	
Depósito 01	9,31	
Salas de Informática	16,67	
Biblioteca	47,98	
Depósito 02	13,67	
Alpendre	19,72	
Circulação 02	5,06	
Sacada	15,20	
Salas de Aula 03	20,90	
WC Masc.	4,43	
WC Fm.	4,43	
Cozinha	8,28	
Comuna	12,53	
Refeitório	30,15	
Salas de Aula 02	32,48	
Salas de Aula 01	31,11	
WC	1,66	
Circulação 01	21,70	
Árvo	2,62	

CONVENÇÕES PLACAS


SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
		Placa de indicação do sentido (respeitar ou atentar) de uma saída de emergência
		Placa de indicação de uma saída de emergência a ser atendida acima da porta
		Placa de indicação do sentido (respeitar ou atentar) de fuga no período das evacuações
		Placa de indicação da saída de emergência final
		Placa de indicação de "proibido fumar"
		Placa de indicação de localização dos extintores de incêndio
		Placa de indicação de "Proibido produzir chama"
		Placa de indicação de "Cuidado, risco de incêndio"

CONVENÇÕES E EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Indicação do percurso da rota de fuga.
	Indicação da saída final na rota de fuga.
	Extintor de Incêndio Pó Classe ABC.
	Extintor de Incêndio Pó Classe BC.
	Extintor de Incêndio de Água
	Barra amparigo
	Recipiente de Gás Líqueto de Petróleo
	Tubulação de Cobre 15mm (aparente e enterrada)

RELAÇÃO DE EXTINTORES

SÍMBOLO	TIPO	CAPAC. EXTINTORA
Nº 23 223 223 223	PQS-ABC 4 KG	2-A-20-BC
Nº 23 223 223 223	PQS-ABC 4 KG	2-A-20-BC
Nº 23 223 223 223	PQS-ABC 6 KG	2-A-20-BC
Nº 23 223 223 223	PQS-ABC 4 KG	2-A-20-BC



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instituição Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015

Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013
Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.

Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014

Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015ca CBMRS N° 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015

ca CBMRS N° 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015

ca CBMRS N° 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015

Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015

TE	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	TE	ELAB.	VERIF.	APROV.
00	30/06/2015	Emissão Inicial Para Aprovação	B	Fernanda	LLW	RMF
TE TIPO DE EMISSÃO	A-PRELIMINAR B-P/ APROVAÇÃO C-CONHECIMENTO	D-P/ CONSTRUÇÃO E-COTAÇÃO H-P/ DETALHAMENTO	K-APROVADO P-CANCELADO O-EMISSÃO FINAL	ROUTROS S-P/ COMENTÁRIOS		

TE TIPO DE EMISSÃO:	
A-RELIAMINAR	D-P CONSTRUÇÃO
B-P APROVAÇÃO	E-COTAÇÃO
C-CONHECIMENTO	H-P DETALHAMENTO
	K-APROVADO
	P-CANCELADO
	Q-EMISSÃO FINAL
	R-OUTROS
	S-P COMENTÁRIOS

PROJETO DE PPCI

Planta Baixa Pav. Único

EMEF Ramiz Galvão

Rua Maria Francisca, S/nº, Vila Mangueira - Rio Grande/RS

Proprietário:

Secretaria de Município da Educação / Prefeitura Municipal de Rio Grande

Responsável Técnico do Projeto:

Rodrigo Marques de Freitas
Eng. Civil CREA/RS 187.335

Eng. Civil CREARS 187.335

Colaboração:
Técnica em Edificações

Fernanda de Almeida Almeida

Fernanda de Almeida Almeida

Prédio Existente

Área: 398,69 m²

Data: 26/06/2015

Arquivo digital:
Servidor\Clientes\2015\003106_Projeto Executivo\29_EMEF Ramiz Galvão