

---

---

**ANEXO D3**  
**MEMORIAL DESCRITIVO DA CENTRAL PREDIAL DE GLP**

---

---

**1. PPCI Nº :**

**2. DADOS DA CENTRAL DE GLP:**

**2.1 Canalização:** O material e bitola atendem as prescrições das Resoluções Técnicas do CBMRS.

**2.2 Pressão de Trabalho das Válvulas:** No máximo 1,7 Mpa.

**3. AFASTAMENTOS DE SEGURANÇA:**

**3.1 - Ralos:** no mínimo 1,50m.

**3.2 - Fontes de ignição:** no mínimo 3,00m.

**3.3 - Edificações/divisas de propriedades:** vide planta.

**3.4 - Entre recipientes:** vide planta.

**3.5 - Depósitos de materiais inflamáveis:** no mínimo 6,00m.

**4. OBSERVAÇÕES:**

a) O GLP não entrará na fase líquida no interior da edificação.

b) Será realizado o Ensaio de Estanqueidade, atendendo as prescrições das Resoluções Técnicas do CBMRS.

c) Atesto que o sistema atenderá a todos os demais requisitos técnicos constantes das Resoluções Técnicas do CBMRS.

Rio Grande, 26 de junho de 2015.

---

Prefeitura Municipal de Rio Grande  
88.566.872/0001-62

---

Rodrigo Marques de Freitas  
CREA/RS 187.335