










Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instituição Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015









RELAÇÃO DE EXTINTORES

AMBIENTE	ÁREA(m²)
Sala de Aula 01	42,35
Sala Informática	55,50
Sala de Aula 02	42,12
Alpendre 02	10,66
P.A.N.E	3,16
WC 02	3,15
Cozinha	24,70
Refeitório	54,39
Alpendre 05	7,43
Sala leitura	25,78
Armários	7,65
WC 01	2,94
Despenha	2,94
Alpendre 01	20,32
Sala Professores	16,70
Sala de Aula 03	28,66
Sala de Aula 04	23,25
Sala Atividade	20,25
Sacristia	29,21
WC Prof.	1,80
Alpendre 04	3,52
Alpendre 03	18,70
Sala de Aula 05	34,10
Sala de Aula 06	32,20



SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
		Placa de indicação ao sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
		Placa de indicação de uma saída de emergência (a ser utilizada) acima das escadas
		Placa de indicação ao sentido (para cima ou para baixo) de uma saída de emergência
		Placa de indicação da saída de emergência final
		Placa de indicação de "proibido fumar"
		Placa de indicação de localização dos extintores de incêndio
		Placa de indicação de "proibido produzir ruído"
		Placa de indicação de "Cuidado, risco de queda"

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Indicação do percurso da rota de fuga.
	Indicação de saída final na rota de fuga.
	Extintor de incêndio Pó Classe ABC.
	Extintor de incêndio Pó Classe BC.
	Extintor de incêndio de Água
	Barra ampanhco
	Receptivo de Gás Líqueto de Perigo
	Tubulação de Copre 15mm (aparente e enterrada)

SIMBOLLO	TIPO	CAPAC. ESTINTORIA
N°1 	PQS-AEC 4 KG	2-A 20-B-C
N°2 	PQS-AEC 4 KG	2-A 20-B-C
N°3 	PQS-AEC 4 KG	2-A 20-B-C
N°4 	PQS-AEC 4 KG	2-A 20-B-C
N°5 	PQS-AEC 6 KG	20-B-C



Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instituição Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015

			
arquitetura & engenharia Rua Francisco Marques, 348 - Cep: 96.200.150 Centro - Rio Grande - RS - (53) 3204-0888 e-mail: contato@dms.com.br			
TIPO DE EMISSÃO: C-CONHECIMENTO	A-PRELIMINAR B-PI/APROVAÇÃO C-CONHECIMENTO	D-PI/CONSTRUÇÃO E-COTILIZAÇÃO H-PI/DETALHAMENTO	K-APROVADO P-CANCELADO Q-EMISSÃO FINAL
REVISÃO 00	DATA 30/06/2015	EMISSÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO	B FERNANDA LLW RMF
NATUREZA DA REVISÃO		TE	ELAB.
VERIF.		APROV.	DATA

PROJETO DE PPCL

Planta Baixa Pav. Único

EMEF São João Batista

Rua Pandá Calógeras, 598, São João - Rio Grande/RS

Proprietário:

Secretaria de Município da Educação / Prefeitura Municipal de Rito Grande

Responsável Técnico do Projeto:

Rodrigo Marques dos Freitas

Eng. CIVIL CREAIRS/187.335

Colaboração:

Técnica em Edificações

Fernanda de Almeida Almeida

Área: 581,06 m²

REVISÃO

A

Escala

1"=N

FOLHA

01/01

Data: 26/06/2015

Módulo 3.14.14
Serviço: Clientes/2015/002306 - Projeto Executivo/03 - EMEF São João Batista

DESIGNHO

PPCL