







LEGENDA/ CONVENÇÕES	
	Tomada Elétrica Aparelhos de Ar Condicionado
	Sentido Declividade
	Caixa de Anéis - Esgoto Pluvial
	Curva Longa PVC - Ø 75mm (Final das Colunas - AP)
	Ver Projeto Esgoto Pluvial
	TUBULAÇÃO DRENO AR CONDICIONADO

Obs.: Todas as canalizações de Drenos dos Aparelhos de Ar Condicionado deverão ser PVC e possuir declividade de 2%.