PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município de Gestão Administrativa
Núcleo de Engenharia e Segurança Ocupacional – NESO

Especificações Técnicas

Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Nº EPI: F.11

Emissão: 13.12.13

Equipamento	Luva de Segurança para Alta Tensão Classe 0, tipo II.
Luva de segurança isolante em borracha natural, em pares, para alta tensão, Classe 0, tipo II.	

Aprovado para:

Destinadas a proteger a mão, o punho e a parte do antebraço do usuário contra riscos elétricos, permitindo completa independência de movimento dos dedos. A Classe 2 indica que a Luva suporta uma Tensão de teste de 2.500V e deve ser utilizada para Tensão máxima para uso de 500 volts.

Certificados de Aprovação - CA:

Todos os equipamentos de proteção individual deverão apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do CA.

Observações:

Na entrega dos equipamentos de proteção individual - EPI, o fornecedor deverá anexar cópias do Certificado de Aprovação - CA correspondente a cada tipo de equipamento, o qual, no recebimento, será entregue a SMGA/Núcleo de Engenharia e Segurança Ocupacional.

Previsão Média de Durabilidade: ensaios elétricos e condutividade

O equipamento deve sofrer inspeções periódicas, devendo o mesmo ser substituído assim que verificado avarias que comprometam a sua utilização.

Considerações

Os tamanhos devem ser definidos pelo requisitante.