



ITEM	DENOMINAÇÃO	BITOLA	DIMENSÕES
01	ABRIGO DE ALVENARIA OU CONCRETO	-----	400x650x810mm
02	LUVA FºGº. ADAPTADORAPARA PEAĐ	DN 32 (1 1/4")	-----
03	TUBO DE FERRO GALVANIZADO	DN 32 (1 1/4")	MÍNIMO 500mm
04	TUBO CAMISA DE PVC	DN 40	MÍNIMO 500mm
05	COTOVELO DE REDUÇÃO - FERRO GALVANIZADO	DN 32 (1 1/4") x DN 25 (1")	-----
06	TUBO DE FERRO GALVANIZADO	DN 25 (1")	MÍNIMO 550mm
07	REGISTRO DE GAVETA PARA SANEAMENTO	DN 25 (1")	
08	COTOVELO MACHO - FÊMEA FºGº.	DN 25 (1")	-----
09	TUBO DE FERRO GALVANIZADO	DN 25 (1")	80mm
10	LUVA FºGº.	DN 25 (1")	-----
11	CONJUNTO TUBETE E PORCA DE LATÃO	DN 25 (1")	-----
12	TUBO DE PVC	DN 25 (1")	265 mm
13	COTOVELO FºGº.	DN 25 (1")	-----
14	TUBO DE FERRO GALVANIZADO	DN 32 (1 1/4")	MÍNIMO 350mm
15	LOCAL PARA SELO DE INSPEÇÃO SABESP E PARA O SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE	-----	-----
16	DISTÂNCIA ENTRE O ALINHAMENTO E A PONTA DO TUBO	-----	-----

OBS.: Medidas em Milímetros  
ESCALA 1:25

- PADRÃO SABESP (NTS 232) DE ACORDO COM NORMAS ESPECÍFICAS.
- PARA EXECUÇÃO E ACABAMENTOS DO ABRIGO, VERIFICAR PROJETO DE ARQUITETURA.
- ROSCAS CONFORME NBR 6414.
- PARA RAMAL EM PVC UTILIZAR ADAPTADOR DE PVC (PBA) BOLSA E ROSCA.

--	--	--	--	--	--

BOCA DE LEÃO

