


PLAQUETA DO FUNDO DAS CAIXAS E DA TAMPA



DIMENSÕES MÍNIMAS DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS
PLAQUETA DE ACRÍLICO OU ETIQUETAS ADESIVAS


NOTAS:
1 - OS NÚMEROS INDICATIVOS DEVERÃO SER IMPRESSOS E TER ALTURA MÍNIMA DE 10 mm.

NOTAS:

- DIMENSÕES EM MILÍMETROS;
- AS CAIXAS DEVERÃO SER EM PLÁSTICO POLICARBONATO OU NORYL.
- O FUNDO DAS CAIXAS DOS QUADROS DE MEDIÇÃO E AS TAMPAS DO(S) QUADRO(S) PARA MEDIDORES DEVERÃO TER A IDENTIFICAÇÃO DE CADA UNIDADE CONSUMIDORA A IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE PLAQUETAS DE ACRÍLICO OU ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO, COM MATERIAL RESISTENTE. AS PLAQUETAS DEVERÃO SER FIXADAS COM PARAFUSO.
- A CAIXA DO BEP NÃO PODERÁ ESTAR ABERTA DANDO ACESSO AS CAIXAS DE MEDIÇÃO. PODERÁ APENAS TER O "FURO" PARA PASSAR OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DOS DPS E DO CONDUTOR QUE INTERLIGA AO BARRAMENTO DE TERRA.

QM-2 (QUADRO DE MEDIÇÃO)

SEM ESCALA

05	30/10/17	ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA CEEE					
04	08/09/17	ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA CEEE					
03	14/06/17	ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA PREFEITURA					
02	24/04/17	ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA CEEE					
01	17/04/17	ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA CEEE					
REV.	DATA	NATUREZA DA REVISÃO					
 RUA FREI GREGÓRIO DAL MONT - nº 1623 - CENTRO TURVO/SC - FONE: (48) 3525 0336 / 9604 4346 E-MAIL : projetosturvo@gmail.com		PROJETO:		ENTRADA DE ENERGIA		RESP. TÉCNICO: ENG. RANIERE S. MARCELLO CREA: 071339-2	
		CLIENTE:		MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL			
		OBRA:		CENTRO COMERCIAL			
		ENDEREÇO:		RUA GENERAL OSÓRIO, CENTRO, RIO GRANDE - RS			
		1ª EMISSÃO:		ESCALA:		DESENHO:	
23/03/17		INDICADA		RANIERE		AREA (M²): 3.683,85	
						FOLHA: ANEXO 02	