PROJETO ELÉTRICO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO GERAL DE OBRAS DE PROPRIOS PUBLICOS

CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. JOAQUIM DE ALENCAR NETO, S/N - BAIRRO ALAGADO - PMI

SDOP

RT/USO	PROJETOS COMPLEMENTARES
ARQ.º	ODIR BACCARIN
RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ PROJETO	
EMP. Jurid Mat Comunitário - CREA 8448	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 03	

PROJETO	ASSUNTO		Nº PRANCHA
LÓGICO	PLANTA BAIXA		E-04
ESCALAS 1/100	DATA NOV/2009		

Nº ARQUIVO

— Quadro de Distribuição de Força e Luz - QDFL 01 —

Num.	Quant.	Unid.	Descrição	Código	Dimensão
1	1	pç	Quadro de Distribuição de Força e Luz - QDFL 01		
2	1	pç	Barramento de Cobre Nu		
3	1	pç	Disjuntor Geral Tripolar 150A		
4	1	pç	Disjuntor Tripolar 100A		
5	1	pç	Disjuntor Tripolar 80A		
6	1	pç	Disjuntor Tripolar 70A		
7	1	pç	Disjuntor Tripolar 60A		
8	1	pç	Disjuntor Tripolar 50A		
9	1	pç	Disjuntor Tripolar 40A		
10	1	pç	Disjuntor Tripolar 30A		
11	1	pç	Disjuntor Tripolar 20A		
12	1	pç	Disjuntor Tripolar 10A		
13	1	pç	Disjuntor Tripolar 5A		
14	1	pç	Disjuntor Tripolar 3A		
15	1	pç	Disjuntor Tripolar 2A		
16	1	pç	Disjuntor Tripolar 1A		
17	1	pç	Disjuntor Tripolar 0,5A		
18	1	pç	Disjuntor Tripolar 0,3A		
19	1	pç	Disjuntor Tripolar 0,1A		

— Fiação e Dispositivos de Proteção —

Num.	Quant.	Unid.	Descrição	Código	Dimensão
1	1	m	Cabo Flexível 70mm² Isolação 1kV		70mm²
2	1600	m	Cabo Flexível 50mm² Isolação 1kV		50mm²
3	30	m	Cabo Flexível 25mm² Isolação 1kV		25mm²
4	1	pç	Caixa de Proteção e Medição Padrão Concessionária		
5	1	pç	Haste de Aterramento 5/8" x 2,40m		
6	1	pç	Caixa de Inspeção de Aterramento		
7	1	pç	Caixa de Passagem 30x30x40cm		
8	1	pç	Caixa de Passagem 40x40x40cm		
9	1	pç	Caixa de Passagem 60x60x60cm		

— Cabeamento Estruturado —

Num.	Quant.	Unid.	Descrição	Código	Dimensão
A	1	pç	Cabeamento Estruturado - Categoria 6		
B	30	pç	Conector Fêmea - Categoria 6		
C	1	pç	Patch Panel 24 portas (24P)		
D	1	pç	Armário Rack de piso (5P)