



- NOTAS

DETALHES DA RAMPA DE PASSEIO (ABNT NBR 9050/04)
(VER LOCALIZAÇÃO NO PROJETO DE SINALIZAÇÃO)
SEM ESCALA

- AS RAMPAS DEVEM SER EXECUTADAS DE MANEIRA A FICAREM ALINHADAS ENTRE SI. (UMA EM FRENTE DA OUTRA);
- AS RAMPAS SERÃO EXECUTADAS EM PISO DE CONCRETO, ESPESURA 8 CM, FCK = 15 MPa, ACABAMENTO RUOSO.
- AS BOCAS DE LOBO DEVERÃO TER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 30 cm DO FINAL DAS ABAS.

[illegible]