



Pregão Eletrônico PMRG <pregaorg@gmail.com>

Pedido de Esclarecimentos - PE 11/2019

5 mensagens

Bianca Solla - LiciJur <juridico@licijur.com.br>

22 de julho de 2019 17:18

Para: pregaorg@gmail.com

Cc: oportunidades@licijur.com.br

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Ref.: PE 11/2019 – Material Elétrico e Hidráulico

Prezados Senhores,

A empresa INTRAL S.A. INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, inscrita no CNPJ sob o nº 88.611.264/0001-22, empresa do ramo do objeto licitatório, vem por meio deste solicitar esclarecimentos acerca do instrumento convocatório do processo em questão.

Desde já agradece e fica no aguardo de breve retorno.

Att.

**Bianca dos Santos Solla**

Juridico

LiciJur | Soluções para Governo

+55 (51) 3333-5556

+55 (51) 99321-9226 juridico@licijur.com.br<http://www.licijur.com.br>

Porto Alegre: Av. Goethe, 71 - Sala 1002

**Pedido de esclarecimento - PE 11.2019 - PM Rio Grande.pdf**

331K

Pregaorg <pregaorg@gmail.com>
Para: marcio.santos@riogrande.rs.gov.br

22 de julho de 2019 17:39

Boa tarde,

Seguem mais questionamentos a serem respondidos.

Atenciosamente,

Pregoeira Ingrid Ferreira
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Prefeitura Municipal do Rio Grande - RS
Gabinete de Compras, Licitações e Contratos - GCLC
Geovani Moreira de Lima - Pregoeiro
Sonia Margarete Santos da Silva - Pregoeira
Ingrid Cunha Ferreira - Pregoeira
Catiane da Rosa Soares - Pregoeira
Fones: 53 32336055 ou 6051

 **Pedido de esclarecimento - PE 11.2019 - PM Rio Grande.pdf**
331K

Pregaorg <pregaorg@gmail.com>
Para: Bianca Solla - LiciJur <juridico@licijur.com.br>

22 de julho de 2019 17:41

Boa tarde,

Seus questionamentos foram encaminhados à Secretaria solicitante do material. Assim que obtiver retorno, encaminho.

Atenciosamente,

Pregoeira Ingrid Ferreira
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

marcio.santos@riogrande.rs.gov.br <marcio.santos@riogrande.rs.gov.br>
Para: Pregaorg <pregaorg@gmail.com>
Cc: Rosane <rosane.pires@riogrande.rs.gov.br>

22 de julho de 2019 21:41

1. Em relação ao Item 154, se a empresa ofertasse Lâmpada de LED com temperatura de cor correlata de 6500K (TCC), atenderia a necessidade da Prefeitura para o item? sim atenderia
2. Em relação ao Item 202, para que possamos saber qual produto cotar, precisamos saber qual tipo e potência de lâmpada.
reatores eletronicos de de 2x 40w

item 203 reator externo metalico 250w
item 204 reator externo metalico 400w
item 205 reator externo sodio 150w
item 206 reator interno metalico 250w

Atenciosamente,

Marcio Santos

Coordenador do Núcleo de Manutenção
Secretaria de Município da Educação
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Telefone: 53-999310770

De: "Pregaorg" <pregaorg@gmail.com>
Para: "marcio.santos" <marcio.santos@riogrande.rs.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 22 de julho de 2019 17:39:58
Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimentos - PE 11/2019

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pregaorg <pregaorg@gmail.com>
Para: Bianca Solla - LiciJur <juridico@licijur.com.br>

23 de julho de 2019 10:47

Bom dia,

Segue resposta aos seus questionamentos:

1. Em relação ao Item 154, se a empresa ofertasse Lâmpada de LED com temperatura de cor correlata de 6500K (TCC), atenderia a necessidade da Prefeitura para o item? sim atenderia
2. Em relação ao Item 202, para que possamos saber qual produto cotar, precisamos saber qual tipo e potência de lâmpada.
reatores eletronicos de de 2x 40w

item 203 reator externo metalico 250w
item 204 reator externo metalico 400w
item 205 reator externo sodio 150w
item 206 reator interno metalico 250w

Atenciosamente,

Pregoeira Ingrid Ferreira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]