



Pregão Eletrônico PMRG <pregaorg@gmail.com>

Questionamento PE nº 11/2019 - ITEM 2015 mensagens

Robert Richard <licitacao@jmcomserv.com.br>

22 de julho de 2019 17:57

Para: pregaorg@gmail.com

Prezados Senhores,

Venho através deste e-mail, solicitar quais as características completas do quadro distribuidor (item 201), tendo em vista que a especificação está muito vaga.

Qual a capacidade de disjuntores e será necessário barramento para o item?

Desde já Agradeço.

**Robert Richard**

Licitação

(11) 3995-6061

Rua coronel peroba Nº2- Terreo-Vila Eutália-São Paulo/SP. -CEP:03518-040

licitacao@jmcomserv.com.br

Pregaorg <pregaorg@gmail.com>

22 de julho de 2019 18:02

Para: marcio.santos@riogrande.rs.gov.br

Boa tarde,

Mais um questionamento.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Pregoeira Ingrid Ferreira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Prefeitura Municipal do Rio Grande - RS
Gabinete de Compras, Licitações e Contratos - GCLC

Geovani Moreira de Lima - Pregoeiro**Sonia Margarete Santos da Silva - Pregoeira****Ingrid Cunha Ferreira - Pregoeira****Catiane da Rosa Soares - Pregoeira****Fones: 53 32336055 ou 6051**

Pregaorg <pregaorg@gmail.com>

22 de julho de 2019 18:30

Para: Robert Richard <licitacao@jmcomserv.com.br>

Boa tarde,

Seu questionamento foi encaminhado à Secretaria solicitante do material. Assim que obtiver retorno, entro em contato.

Atenciosamente,

Pregoeira Ingrid Ferreira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

marcio.santos@riogrande.rs.gov.br <marcio.santos@riogrande.rs.gov.br>

22 de julho de 2019 21:47

Para: Pregaorg <pregaorg@gmail.com>

Cc: Rosane da Silva Pires <rosane.pires@riogrande.rs.gov.br>

item 201:

DIM ,Sem barramento, de sobrepor. para em media de 06 disjuntores

Atenciosamente,

Marcio Santos

Coordenador do Núcleo de Manutenção

Secretaria de Município da Educação

Prefeitura Municipal do Rio Grande

Telefone: 53-999310770

De: "Pregaorg" <pregaorg@gmail.com>

Para: "marcio.santos" <marcio.santos@riogrande.rs.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 22 de julho de 2019 18:02:23

Assunto: Fwd: Questionamento PE nº 11/2019 - ITEM 201

Boa tarde,

Mais um questionamento.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Pregoeira Ingrid Ferreira

----- Forwarded message -----

De: Robert Richard <licitacao@jmcomserv.com.br>

Date: seg, 22 de jul de 2019 às 17:57

Subject: Questionamento PE nº 11/2019 - ITEM 201

To: <pregaorg@gmail.com>

Prezados Senhores,

Venho através deste e-mail, solicitar quais as características completas do quadro distribuidor (item 201), tendo em vista que a especificação está muito vaga.

Qual a capacidade de disjuntores e será necessário barramento para o item?

Desde já Agradeço.



Robert Richard

Licitação

(11) 3995-6061

Rua coronel peroba Nº2- Terreo-Vila Eutália-São Paulo/SP. -CEP:03518-040

licitacao@jmcomserv.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pregaorg <pregaorg@gmail.com>

23 de julho de 2019 10:56

Para: Robert Richard <licitacao@jmcomserv.com.br>

Bom dia,

Segue resposta ao seu questionamento:

item 201:

DIM ,Sem barramento, de sobrepor. para em media de 06 disjuntores

Atenciosamente,

Pregoeira Ingrid Ferreira

Em seg, 22 de jul de 2019 às 17:57, Robert Richard <licitacao@jmcomserv.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]