



Pregão Eletrônico PMRG <pregaorg@gmail.com>

Questionamento pregão eletrônico 063/2020

Pregaorg <pregaorg@gmail.com>

4 de novembro de 2020 10:13

Para: "Rhaquel V. Pascoal" <rhaquel@spil.com.br>

Bom dia, segue resposta da Secretaria de origem para seu questionamento, informamos que estamos fora de prazo para outros questionamentos ou impugnações, este prazo fechou em 30/10, caso tenha dúvida entrar em contato, não temos mais prazo para resposta física.

Segue resposta aos questionamentos:

Gostaria que especifique no termo de referência sobre a calçada, e pergunto terá que quebrar calçadas antigas ou a prefeitura mesmo fará?

Nos locais estabelecidos para a colocação de abrigos em que houverem os passeios (calçadas) devidamente pavimentados com ladrilhos ou material similar e, desde que estes estejam em condições de resistência e estética, os mesmos, a critério dos Técnicos da Secretaria de Município de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança – SMMAS, poderão ser aproveitados.

Essa calçada não precisará de malha?

Como será executado um colchão de brita 01 antes do contra piso, não será necessário utilizar a malha.

E a guia ficará de fora do escopo?

Sim, pois o abrigo tem como dimensão 1,90 x 3,00 e a dimensão do piso é de 2,0 x 3,2m altura 07 cm.

Att.

Amanda Ribeiro Pereira
Secretária Adjunta de Mobilidade Acessibilidade e Segurança - SMMAS
Prefeitura Municipal do Rio Grande

Geovani Lima - Pregoeiro - 53 999458385 "funcional" ou 53 32336051 siga-me

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]